

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ**



г. Москва
23.03.11 г.

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ34
Зарегистрирован в Госреестре 07.09.09 г., действителен до 07.09.14 г.

Испытательный центр «ЗАМОК»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ41
Зарегистрирован в Госреестре 07.09.09 г., действителен до 07.09.14 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8

Основание для проведения испытаний - Решение ОС ОДТ № 12 от 21.03.11г.

Наименование продукции: устройства "Антипаника" экстренного открывания дверей эвакуационных выходов, с штангой рычажного типа (мод.: "CIRCEO", "BERNINI", "CELLINI").

Производитель продукции: фирма "Savio S.p.A"
Via Torino 25, 10050 Chiusa San Michele, Torino, Italia

Описание образцов: устройства противопанические, рычажного типа, со стальными штангами, стальными засовами-защелками. Предназначены для монтажа на дверях эвакуационных выходов.

Дата получения образцов: март 2011г.

Регистрационные данные ИЛ - ИЛ - ИЦ «Замок», № РОСС RU.0001.21СЛ41 от 07.09.2009г.

Методики испытания образцов: ГОСТ Р 52750-2006

Условия проведения испытаний: нормальные климатические условия по ГОСТ 15150.

Результаты испытаний приведены в приложении - № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Устройства "Антипаника" экстренного открывания дверей эвакуационных выходов, с штангой рычажного типа (мод.: "CIRCEO", "BERNINI", "CELLINI"), испытания выдержали и ГОСТ Р 52750-2006 и ГОСТ 538-2001 соответствуют.

Результаты испытаний действительны в течение 2-х лет.



Руководитель ОС ОДТ

Власова Т.В.

Руководитель ИЦ «Замок»

Шишкин Н.К.

Данные и результаты испытаний

1. Результаты испытаний на безотказность (стенд № 17, средства измерений не требуются)

Наименование испытываемой сборочной единицы	Требования НТД (наработка в циклах)	Фактическая наработка (циклов)		
		Номера образцов		
		1	2	3
Узел штанги и защелок	200000	200000	200000	200000

2. Результаты определения эксплуатационных усилий (стенд №13, средства измерений – динамометр ДПУ-0,5-2, № 2782; секундомер «АГАТ», № 1)

Наименование проверяемых параметров	Требования НТД	Фактическая нагрузка (Н/Н*м)		
		Номера образцов		
		1	2	3
Сила, приложенная к защелке для ввода ее в корпус, Н,	3 - 20	3<P<20	3<P<20	3<P<20

ВЫВОДЫ:

Устройства противопанические "Антипаника" со штангой, рычажного типа, (мод.: "CIRCEO", "BERNINI", "CELLINI"), испытания на соответствие требованиям ГОСТ Р 52750-2007 выдержали.

Руководитель испытаний

 Романов С.Н.